

OÜ JAOTUSVÕRGU KAGU-EESTI PIIRKOND

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Nr. **EESTI ENERGIA**

Väljastatud: 26.04.2007

Kehtivad kuni: 26.10.2008

1. Tehniliste tingimuste taotleja : **K&M Projektbüroo OÜ**
2. Taotleja aadress: **Valga 70 Tõrva VALGAMAA Valga maakond 68601**
3. Taotleja telefon: **763 2139**
Taotleja E-Mail: **tiiu@kmprojekt.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
4. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **kinnistud**

Kaarlimäe 20 Tõrva Valgamaa

5. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtumestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :

Lubatud peakaitse : **3x25A**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
Tõrva	KEK	Kaarlimäe		F3

Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk on liitumiskilbis tarbija toitekaabli kingadel.

Tarbijate varustamine elektrienergiaga näha ette Kaarlimäe aj. F3 (Kaarlimäe tn.) 0,4 kV õhuliinilt maakaabliga.

Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt mitmekohalistena.

Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab OÜ Jaotusvõrk elektrivõrgu.

Detailplaneeringu koostamise käigus saab informatsiooni olemasoleva elektrivõrgu ja seadmete kohta piirkonna käidukorraldajalt Kalle Moosus, telef. 71 68634 mob 5129908, kellega töö käigus kooskõlastada ka võimalikud variandid.

Detailplaneeringu kooskõlastuse vormistab võrguarengu projektijuht Kalmer Aunapu aadressil Valga, Energia 1 telef. 71 68602, 5033481

Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa koos seletuskirja vastava osaga paberkandjal ja digitaalkujul.

Failid saata aadressil kalmer.aunapu@energia.ee .

Koostas: Imre Käsper

Telefon: (71)68629 (71)68619