

# OÜ JAOTUSVÕRGU KAGU-EESTI PIIRKOND

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Nr. 1235

# EESTI ENERGIA

Väljastatud: 19.03.2007

Kehtivad kuni: 19.09.2008

1. Tehniliste tingimuste taotleja : **K&M Projektbüroo OÜ**
2. Taotleja aadress: **Valga 70 Tõrva VALGAMAA Valga maakond 68601**
3. Taotleja telefon: **763 2139**  
Taotleja E-Mail: **tiiu@kmprojekt.ee**  
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
4. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **eramu**

**Mäe 1a Tõrva VALGAMAA Valga maakond**

5. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :

Lubatud peakaitse : **3x25A**

Elektriline aadress:

|                      |                     |                       |                   |                      |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| <b>Tõrva</b>         | <b>Tõrva</b>        | <b>Kaarlimäe</b>      |                   | <b>F4</b>            |

Kinnistu elektrivarustus nähakse ette olemasoleva õhuliini mastile paigaldatavast liitumiskilbist.

Kommunikatsioonide ja rajatiste planeerimisel arvestada liinide kaitsevööndiga ja lubatud vahekaugustega..

Vastavalt Elektiohutusseadusele on elektripaigaldise omaniku loata elektri-maakaabelliinide kaitsevööndis keelatud ehitada, istutada ning langetada puid ja põõsaid, töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.

Ebasobivasse kohta jäävate elektriliinide ümberpaigaldamine, toimub üldjuhul taotleja kulul (esitada taotlus EE Klienditeenindusele)

Detailplaneeringu koostamise käigus saab informatsiooni olemasoleva elektrivõrgu ja seadmete kohta Tõrva piirkonna käidukorraldajalt Kalle Moosus tel. 7168634 , kellega eelnevalt kooskõlastada detailplaneeringus planeeritavad trassimuudatused , uute trasside pakutav kulgemine ning ehitatava alajaama ja liitumispunkti asukoht.

Detailplaneeringu kooskõlastuse vormistab arendussektori projektijuht Kalmer Aunapu aadressil Valga Energia tän 1, tel. 71 68602 , mob 5033481 Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa koos seletuskirja vastava osaga paber kandjal ja digitaalkujul.

**Kinnitaja:**

Kalmer Susi

Arendussektori juhataja

Koostas: Imre Käsper

Telefon: (71)68629 (71)68619