

ELEKTRILEVI OÜ KAGU-EESTI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. **216344**

Väljastatud: **03.01.14**

Kehtivad kuni: **03.01.16**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Osaühing K&M PROJEKTBÜROO**

Taotleja aadress: **Viljandi tänav 2 Tõrva linn Valga maakond 68604**

Taotleja telefon: **763 3301 517 9597**

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **detailplaneering**

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

Lembitu tn 1 Tõrva linn Valga maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: **3x25A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam: **TÕRVA 110/15** Toitefiider: **TÕRVA:TQR** Jaotusalajaam: **Tõrva keskkooli:(Tõrva)**

Jaotusfiider: **F-1**

Tarbijate varustamine elektrenergia näha ette kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

· Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt mitmekohalistena teelasse.

Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks).

Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.

Objekti elektrivarustus projekteerida alates liitumispunktist, mis paikneb kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.

· Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

· Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrenergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Tauno Juhanson

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Tauno Juhanson

58 84 9189