

TÕRVA LINNAHOOLDUSE ASUTUS

OÜ K & M PROJEKTIBÜROO
Valga mnt.70
68606 Tõrva

09.11.2007 nr.5-1/81

Tõrva ,Viljandi 2A tehnilised tingimused
veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumiseks.

Tõrva , Viljandi 2A tehnilised tingimused.

Kanalisatsioon:

- 1.kanalisatsiooni trass asub majast 20m kaugusel
- 2.kanalisatsiooni torustik paigaldada Ø110
- 3.kui ei ole võimalik ühendada kaevu k-9 siis tuleb teha trassile uus kaev

Vesi:

- 1.ühendus teha olemasolevast maakraanist plast.toruga Ø32

Lugupidamisega

Üllar Mölder
Tõrva Linnahoolduse Asutus
juhataja

kontaktisik:Voldemar Loid
5132544